

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**ELECTROMAGNETIC COMPANIBILITY CERTIFICATE APPENDIX**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

14.0.30.4.34.00/EMC-090

**ÜRÜN**  
PRODUCT

Kesintisiz Güç Kaynağı

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

07/09/2022

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL

07/09/2023

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER

AYTEMİZ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DERİ OSB MAH. ALSANCAK SK. NO:8 /A TUZLA

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

AYTEMİZ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALSANCAK SOKAK NO:8 I-5 ÖZEL  
PARSEL TUZLA

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK

MAKELSAN Makine Kimya Elektrik Sanayii Ticaret Limited Şirketi

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN IEC 62040-2

**REFERANS TEST RAPOR NO**  
TEST REPORT REF. NO

**MODEL / TİP REF.**  
MODEL / TYPE REF.

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

-HF33010 MODEL, 3X380V, 10kVA, Cosφ:1, 15.15Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33015 MODEL, 3X380V, 15kVA, Cosφ:1, 22.73Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33020 MODEL, 3X380V, 20kVA, Cosφ:1, 30.30Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33030 MODEL, 3X380V, 30kVA, Cosφ:1, 45.45Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33040 MODEL, 3X380V, 40kVA, Cosφ:1, 60.61Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33045 MODEL, 3X380V, 45kVA, Cosφ:1, 68.18Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33060 MODEL, 3X380V, 60kVA, Cosφ:1, 90.91Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33080 MODEL, 3X380V, 80kVA, Cosφ:1, 121.21Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33100 MODEL, 3X380V, 100kVA, Cosφ:1, 151.52Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33120 MODEL, 3X380V, 120kVA, Cosφ:1, 181.82Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33160 MODEL, 3X380V, 160kVA, Cosφ:1, 242.42Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33200 MODEL, 3X380V, 200kVA, Cosφ:1, 303.03Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33250 MODEL, 3X380V, 250kVA, Cosφ:1, 378.79Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33300 MODEL, 3X380V, 300kVA, Cosφ:1, 454.55Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33400 MODEL, 3X380V, 400kVA, Cosφ:0.9, 606.06Amax, 50Hz, Class I, IP20  
-HF33500 MODEL, 3X380V, 500kVA, Cosφ:0.9, 757.57Amax, 50Hz, Class I, IP20

07/09/2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

